



	AIRBOX E50-90	AIRBOX E130-170
AIR X50-90	ANO	NE
AIR X130-170	NE	ANO

MAXIMÁLNÍ DÉLKA POTRUBÍ MEZI VNITŘNÍ JEDNOTKOU A TČ					
POTRUBÍ	AIR X50	AIR X70	AIR X90	AIR X130	AIR X170
ALPEX 26x3	60	41	25	-	-
ALPEX 32x3	-	-	-	60	30

\* DOPORUČUJEME PRŮMĚRY POTRUBÍ PŘEPOČÍTAT PRO DANÝ PŘÍPAD

- LEGENDA:
- TČ .....TEPELNÉ ČERPADLO
  - ELK ...ELEKTROKOTEL
  - T.....TEPLOMĚR
  - M.....MANOMETR
  - PV.....POJISTNÝ VENTIL
  - E.....EXPANZNÍ NÁDOBA
  - BALL...FILTRBALL
  - VC.....3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
  - PC.....OBĚHOVÉ ČERPADLO
  - AK.....AKUMULÁTOR
  - DP.....DEMINERALIZAČNÍ PATRONA
  - MOF.....MAGNETICKÝ ODKALOVACÍ FILTR

ODVOD KONDENZÁTU VYBAVIT  
EL.TOPNÝM KABELEM  
ODVOD KONDENZÁTU  
DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
(DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE)

ZKONTROLUJTE, ZDA VYHOVUJE VESTAVĚNÁ EXPANZNÍ NÁDOBA!!!  
TOTO SCHÉMA VYŽADUJE 1ks MM100 (PŘÍDAVNÁ KARTA REGULACE)