



- LEGENDA:**
- TČTEPELNÉ ČERPADLO
 - ELKELEKTROKOTEL
 - T.....TEPLOMĚR
 - M.....MANOMĚR
 - PV.....POJISTNÝ VENTIL
 - E.....EXPAZNÍ NÁDOBA
 - BALL...FILTRBALL
 - VC.....3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
 - PC.....OBĚHOVÉ ČERPADLO
 - BV.....BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK
 - AK.....AKUMULÁTOR
 - PW2.....CIRKULAČNÍ ČERPADLO TV
 - DP.....DEMINERALIZAČNÍ PATRONA
 - MOF.....MAGNETICKÝ ODKALOVACÍ FILTR

| | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| | AIRBOX E50-90 | AIRBOX E130-170 |
| AIR X50-90 | ANO | NE |
| AIR X130-170 | NE | ANO |

| MAXIMÁLNÍ DÉLKA POTRUBÍ MEZI VNITŘNÍ JEDNOTKOU A TČ | | | | | |
|---|---------|---------|---------|----------|----------|
| POTRUBÍ | AIR X50 | AIR X70 | AIR X90 | AIR X130 | AIR X170 |
| ALPEX 26x3 | 60 | 41 | 25 | - | - |
| ALPEX 32x3 | | | | 60 | 30 |

* DOPORUČUJEME PRŮMĚRY POTRUBÍ PŘEPOČÍTAT PRO DANÝ PŘÍPAD

TOTO SCHÉMA VYŽADUJE 1ks MM100 A 1ks MP100 (PŘÍDAVNÉ KARTY REGULACE)

ODVOD KONDENZÁTU VYBAVIT EL.TOPNÝM KABELM

ODVOD KONDENZÁTU DEŠŤOVÁ KANALIZACE (DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE)

AIR X + AIRBOX E + KOTEL + AKU + BAZÉN + 2 x T/CHL. OKRUH

VÝKRES 718b