



	AIRBOX E50-90	AIRBOX E130-170
AIR X50-90	ANO	NE
AIR X130-170	NE	ANO

MAXIMÁLNÍ DÉLKA POTRUBÍ MEZI VNITŘNÍ JEDNOTKOU A TČ					
POTRUBÍ	AIR X50	AIR X70	AIR X90	AIR X130	AIR X170
ALPEX 26x3	60	41	25	-	-
ALPEX 32x3				60	30

* DOPORUČUJEME PRŮMĚRY POTRUBÍ PŘEPOČÍTAT PRO DANÝ PŘÍPAD

- LEGENDA:**
- TČTEPELNÉ ČERPADLO
 - ELKELEKTROKOTEL
 - T.....TEPLOMĚR
 - M.....MANOMETR
 - PV.....POJISTNÝ VENTIL
 - E.....EXPANZNÍ NÁDOBA
 - BALL...FILTRBALL
 - VC.....3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
 - PC.....OBĚHOVÉ ČERPADLO
 - PS1.....SOLÁRNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO
 - BS.....BEZPEČNOSTNÍ SESTAVA
 - MW.....3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL TV
 - SJ.....SOLÁRNÍ JEDNOTKA
 - DP.....DEMINERALIZAČNÍ PATRONA
 - MOF.....MAGNETICKÝ ODKALOVACÍ FILTR

HYDRAULICKÝ ZKRAT-PRŮMĚR O DIMENZI MENŠÍ NEŽ POTRUBÍ.MIN.DÉLKA 10xPRŮMĚR POTRUBÍ ZKONTROLUJTE, ZDA VYHOVUJE VESTAVĚNÁ EXPANZNÍ NÁDOBA!!!
 TOTO SCHÉMA VYŽADUJE 1ks MS100 (PŘÍDAVNÁ KARTA REGULACE)
 ČIDLO TS2 JE POTŘEBA DODATEČNĚ NAINSTALOVAT (VIZ NÁVOD)!

ODVOD KONDENZÁTU VYBAVIT EL.TOPNÝM KABELEM
 ODVOD KONDENZÁTU DEŠŤOVÁ KANALIZACE (DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE)

AIR X + AIRBOX E + 1 x TOPNÝ/CHLADÍCÍ OKRUH + SOLÁR

VÝKRES 719