



	AIRBOX E50-90	AIRBOX E130-170
AIR X50-90	ANO	NE
AIR X130-170	NE	ANO

MAXIMÁLNÍ DÉLKA POTRUBÍ MEZI VNITŘNÍ JEDNOTKOU A TČ					
POTRUBÍ	AIR X50	AIR X70	AIR X90	AIR X130	AIR X170
ALPEX 26x3	60	41	25	-	-
ALPEX 32x3	-	-	-	60	30

* DOPORUČUJEME PRŮMĚRY POTRUBÍ PŘEPOČÍTAT PRO DANÝ PŘÍPAD

- LEGENDA:
- TČTEPELNÉ ČERPADLO
 - ELK ...ELEKTROKOTEL
 - T.....TEPLOMĚR
 - M.....MANOMETR
 - PV.....POJISTNÝ VENTIL
 - E.....EXPANZNÍ NÁDOBA
 - BALL...FILTRBALL
 - VC.....3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
 - PC.....OBĚHOVÉ ČERPADLO
 - AK.....AKUMULÁTOR
 - DP.....DEMINERALIZAČNÍ PATRONA
 - MOF.....MAGNETICKÝ ODKALOVACÍ FILTR

ZKONTROLUJTE, ZDA VYHOVUJE VESTAVĚNÁ EXPANZNÍ NÁDOBA!!!
 TOTO SCHÉMA VYŽADUJE 1ks MM100 (PŘÍDAVNÁ KARTA REGULACE)

ODVOD KONDENZÁTU VYBAVIT
 EL.TOPNÝM KABELEM
 ODVOD KONDENZÁTU
 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 (DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE)

AIR X + AIRBOX E + AKUMULÁTOR + 2 x TOPNÝ/CHLADÍČÍ OKRUH

VÝKRES 720