

Prohlášení o shodě

podle zákona č. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků,
podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, § 13

Výrobce:
OSTACO AG
Steinackerstrasse 6
8902 – Urdorf, Švýcarsko

Výrobní závod:
OSTACO, spol. s r. o.
Nová 627, 382 32 Velešín
IČ: 63908891

Identifikační údaje o výrobku: Rozdělovač podlahového vytápění typ VH 86 TACOSYS

Popis a určení výrobku: Rozdělovače podlahového vytápění VH 86 TACOSYS (dále jen rozdělovače) jsou určeny pro rozdělení otopné vody systému do jednotlivých otopných okruhů a pro regulaci průtoku, hydraulické vyvážení, odvzdušňování a napouštění a vypouštění okruhů podlahového vytápění nebo chlazení. Rozdělovač tvoří vždy jeden přivaděč pro přívod vody a druhý sběrač pro výstup vody – zpátečku. Oba rozvaděče jsou umístěny společně na dvou montážních konzolích z plastu a tlumící pryže.

Typ		VH 86 TACOSYS základní provedení	VH 86 TACOSYS kompletní provedení
Jmenovitý tlak		PN 6	
Provozní teplota		max. 95 °C	
Příslušenství	přívod	ruční regulátory, odvzdušňovací ventil TACONOVA VENT a napouštěcí/vypouštěcí kohout	
	výstup	odvzdušňovací ventil VENT, napouštěcí / vypouštěcí kohout, slepé uzávěry, kulový kohout uzavírací 3/4" resp 1"	regulační průtokoměry TOPMETER, odvzdušňovací ventil VENT a napouštěcí / vypouštěcí kohout, uzavírací kulový kohout 3/4" resp. 1"
Počet okruhů		2 až 12	

Závity jsou v souladu s ČSN ISO 228-1:1996. Výrobek není určen pro soustavy s pitnou vodou. Podrobné technické údaje uvádí výrobce v prospektu.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody: Posouzení vzorku spotřebiče bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163/2002Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, § 7(2).

Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při posuzování shody:

- ČSN 13 7100:1963 Drobné armatury. Všeobecné technické předpisy
- ČSN ISO 228:1996 Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech

Údaje o osobě, podílející se na posouzení shody: Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, IČ 00001490, který vydal závěrečný protokol č. 30-7160.

Potvrzení dovozce: Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky podle nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsanými v závěrečném protokole a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Praze, dne 13. září 2007


.....
ing. Jiří Koubek, jednatel


.....
Dr. Miloš Hoff, prodejní manažer

jméno a funkce odpovědné osoby dovozce a její podpis