

# **EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Vydáno v souladu s

**SMĚRNICE O TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍCH (PED) 2014/68/EU**

**YANMAR ENERGY SYSTEM CO.,LTD.**

**YANMAR SYNERGY SQUARE, 1-1-4, JOKOJI, AMAGASAKI, HYOGO, JAPONSKO**

Tímto prohlašujeme na výhradní odpovědnost výrobce, že v souladu s výše uvedenou směrnicí byl níže uvedený výrobek vyroben v souladu s modulem A2 posuzování shody (interní řízení výroby a kontroly tlakového zařízení pod dohledem v náhodných intervalech), jak bylo schváleno společností LRQA Nederland BV (notifikovaný orgán č. 0343), George Hintzenweg 77, 3068 AX Rotterdam, Nizozemsko.

Zpráva EU o dozoru: 0343/YKA/PED/YKA2220088/4 pro ENCP-L1

**Popis produktu** - Plynové tepelné čerpadlo Klimatizace

**Odkaz na výrobek** - sestava GHP (skládající se hlavně z odlučovače oleje, akumulátoru, deskového výměníku tepla, bezpečnostního zařízení - spínače HP a tavné zátky a potrubního systému chladiva), podle potřeby.

**Použitelné modely a sériová čísla** - ENCP-L1(ENCP450/560/710/850L1)

Viz příložený list č. YES-OMS-W05-23-052.

**Platné normy a předpisy**

- KHK (Japonský institut pro bezpečnost vysokotlakého plynu) a normy JIS

**Průkazní zkouška** - 57,2bar. (konstrukční tlak 40bar × 1,43)

Kromě výše uvedeného je výrobek v souladu s následujícími směrnicemi:

• Plynové spotřebiče (EU) 2016 / 426

Osvědčení č. : 0063BT3951/18GR0430/04 vydané společností Kiwa Nederland B.V.( NoBo's 0063) se sídlem Wilmersdorf, 50 (PO Box 137, 7300 AC) 7327 AC  
APELDOORN,  
Nizozemsko

• Nízké napětí 2014/35/EU (zahrnuto v požadavcích GAR)

• Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EU (zahrnuto v požadavcích GAR)

Podepsáno : 

Jméno : Makoto Yasuda

Pozice : Manažer divize

Datum : 22. února 2024

**YANMAR ENERGY SYSTEM CO.,LTD.**